

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

КНМ 55230061000205279212 от 06.03.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/15351329>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, e-mail: nfo@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Кировскому административному округу города Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3 тел. (3812) 55-04-61, e-mail: tond_kao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 094/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: **Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 169»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 094 от «06» марта 2023 года в период с «13» марта 2023 по «22» марта 2023 государственным инспектором Кировского

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

административного округа г. Омска по пожарному надзору Ситниковым Дмитрием

Александровичем, старшим лейтенантом внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 169» Коткова Майя Геннадьевна

(должности, фамилия, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|---|----------------------|
| 1. | Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданиям (фактически система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к зданиям, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники) (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 | 22.09.2023 | |
| 2. | В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч.ч.1,3 ст.6, п. 2 ст.52, ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.82, ч.ч.1,2 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 3. | Помещение групповой ячейки № 8 (помещение № 42 на поэтажном плане 1-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) не обеспечено вторым эвакуационным выходом (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч.4 ст.4, ч.ч.1,3 ст.6, ч.ч.3,5 ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 4. | Помещение групповой ячейки № 3 (помещение № 32 на поэтажном плане 1-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) не обеспечено вторым эвакуационным выходом (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч.4 ст.4, ч.ч.1,3 ст.6, ч.ч.3,5 ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 5. | Помещение групповой ячейки № 6 (помещение № 6 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) не обеспечено вторым эвакуационным выходом (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч.4 ст.4, ч.ч.1,3 ст.6, ч.ч.3,5 ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 6. | Помещение групповой ячейки № 10 (помещение № 5 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер | ч.4 ст.4, ч.ч.1,3 ст.6, ч.ч.3,5 ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные | 22.09.2023 | |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| | 139535) не обеспечено вторым эвакуационным выходом (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | пути и выходы» | | |
| 7. | Помещение групповой ячейки № 5 (помещение № 15 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) не обеспечено вторым эвакуационным выходом (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч.4 ст.4, ч.ч.1,3 ст.6, ч.ч.3,5 ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 8. | Помещение групповой ячейки № 2 (помещение № 25 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) не обеспечено вторым эвакуационным выходом (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч.4 ст.4, ч.ч.1,3 ст.6, ч.ч.3,5 ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 9. | Помещение групповой ячейки № 9 (помещение № 33 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) не обеспечено вторым эвакуационным выходом (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч.4 ст.4, ч.ч.1,3 ст.6, ч.ч.3,5 ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 10. | Помещение групповой ячейки № 7 (помещение № 34 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) не обеспечено вторым эвакуационным выходом (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч.4 ст.4, ч.ч.1,3 ст.6, ч.ч.3,5 ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 11. | Ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки менее 1,2 метра (группа № 10, помещение № 1 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) (фактически ширина составляет 0,8 метра) (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |
| 12. | Ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки менее 1,2 м (группа № 9, помещение № 31 на поэтажном плане 2-го этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 06.06.2019 инвентарный номер 139535) (фактически ширина составляет 0,8 метра) (здание детского сада, расположенного по адресу г. Омск, ул. Путилова, 4) | ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 22.09.2023 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Получено на фирме
Зверев Александр Николаевич
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

22.03.2023 16⁰⁰

Государственный инспектор Кировского административного
округа г. Омска по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Ситников Д.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
(подпись)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о составлении обжалуемого предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |